

## 令和5年11月 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合計50ng/L以下

| 浄水池及び給水栓  | 円城浄水場(浄水池) | 上田東配水池系 |                | 細田配水池系  |         |
|-----------|------------|---------|----------------|---------|---------|
|           |            | 上田東配水池  | 案田配水池<br>(給水栓) | 細田配水池   | 円城小学校   |
| 11月30日(木) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | 5ng/L未満 |
| 11月29日(水) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | 5ng/L未満 |
| 11月27日(月) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | 5ng/L未満 |
| 11月24日(金) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | 5ng/L未満 |
| 11月22日(水) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | 5ng/L未満 |
| 11月20日(月) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | 5ng/L未満 |
| 11月17日(金) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | 5ng/L未満 |
| 11月16日(木) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | —       |
| 11月15日(水) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | —       |
| 11月14日(火) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | —       |
| 11月13日(月) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | —       |
| 11月10日(金) | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | 5ng/L未満 | —       |
| 11月9日(木)  | 5ng/L未満    | —       | 5ng/L未満        | —       | —       |
| 11月8日(水)  | 5ng/L未満    | —       | 15ng/L         | 5ng/L未満 | —       |
| 11月7日(火)  | —          | —       | 31ng/L         | 5ng/L未満 | —       |
| 11月6日(月)  | —          | 5ng/L未満 | 39ng/L         | 5ng/L未満 | —       |
| 11月5日(日)  | 5ng/L未満    | 5ng/L未満 | 45ng/L         | 6ng/L   | —       |
| 11月4日(土)  | 5ng/L未満    | 5ng/L未満 | 52ng/L         | 10ng/L  | —       |
| 11月3日(金)  | 5ng/L未満    | 5ng/L未満 | 63ng/L         | 21ng/L  | —       |
| 11月2日(木)  | 5ng/L未満    | 5ng/L   | 58ng/L         | 94ng/L  | —       |
| 11月1日(水)  | 6ng/L      | 36ng/L  | 120ng/L        | 130ng/L | —       |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 浄水池及び給水栓  | 総社浄水場<br>(岡山県広域水道企業団からの受水) |
| 11月27日(月) | 5ng/L未満                    |