令和８年　有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合計50ng/L以下

浄水池及び給水栓	円城浄水場(浄水池)	上田東配水池系	細田配水池系
		案田配水池 (給水栓)	加賀東小学校
9月28日(月)	ー	ー	5ng/L未満
9月1日(火)	ー	ー	5ng/L未満
8月3日(月)	ー	ー	5ng/L未満
6月29日(月)	ー	ー	5ng/L未満
6月1日(月)	ー	ー	5ng/L未満
4月27日(月)	ー	ー	5ng/L未満
4月6日(月)	ー	ー	5ng/L未満
3月3日(火)	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
2月3日(火)	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
1月5日(月)	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満

※令和8年4月より、検査場所を加賀東小学校のみに変更