吉川配水系
吉川給水栓

受付日：　2022年04月01日　～　2023年03月31日

採水年月				2022/04/18	2022/05/23	2022/06/20	2022/07/19	2022/08/22	2022/09/20	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/19	2023/01/23	2023/02/13	2023/03/13	最大値	最小値	平均値	基準値との比較				検査頻度
																			1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
																			1回/3年	1回/年	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	
	当日天候			晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴								
	前日天候			晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			19.5	27.2	24.9	23.6	30.3	23.1	20.0	14.5	3.0	3.2	8.2	10.3	30.3	3.0	17.3					
	水温(℃)			13.8	19.8	23.4	25.3	29.8	29.0	19.0	16.2	5.0	5.1	6.5	12.5	29.8	5.0	17.1					
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.1	0.4					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.521	0.543	0.537	0.482	0.387	0.332	0.470	0.410	0.380	0.550	0.488	0.589	0.589	0.332	0.474	○	－	－	－	1回/3ヶ月
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.3	7.7	7.6	7.1	6.7	5.9	6.5	7.0	10.1	10.7	9.2	10.7	5.9	7.8	○	－	－	－	1回/月
6	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	－	－	○	－	1回/月
7	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.1	7.3	7.4	7.1	7.5	7.4	7.0	7.2	7.5	7.3	7.0	7.5	7.0	7.2	－	－	－	－	1回/月
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
10	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
11	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	6	0	1	0	－

竹部配水系
下加茂給水栓

受付日：　2022年04月01日　～　2023年03月31日

採水年月				2022/04/19	2022/05/25	2022/06/21	2022/07/20	2022/08/23	2022/09/21	2022/10/18	2022/11/15	2022/12/20	2023/01/24	2023/02/14	2023/03/14	最大値	最小値	平均値	基準値との比較				検査頻度
																			1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
																			1回/3年	1回/年	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	
	当日天候			晴	晴	雨	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴								
	前日天候			晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			20.0	25.2	23.0	27.1	31.3	21.3	17.2	14.4	4.8	5.0	6.2	10.6	31.3	4.8	17.2					
	水温(℃)			17.0	21.0	24.0	27.2	32.3	27.0	22.2	17.8	8.9	8.4	9.1	13.0	32.3	8.4	19.0					
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.618	0.517	0.536	0.538	0.491	0.336	0.436	0.409	0.383	0.545	0.487	0.574	0.618	0.336	0.489	○	－	－	－	1回/3ヶ月
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.4	7.7	7.4	6.8	6.7	5.8	6.4	7.0	10.0	10.6	8.9	10.6	5.8	7.7	○	－	－	－	1回/月
6	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	－	－	○	－	1回/月
7	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.2	7.5	7.5	7.3	7.1	7.3	6.9	7.1	7.5	7.3	7.0	7.5	6.9	7.2	－	－	－	－	1回/月
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
10	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
11	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	6	0	1	0	－

高谷配水系
加茂市場給水栓

受付日： 2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

	採水年月			2022/04/19	2022/05/25	2022/06/21	2022/07/20	2022/08/23	2022/09/21	2022/10/18	2022/11/15	2022/12/20	2023/01/24	2023/02/14	2023/03/14	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴								
	前日天候			晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			18.3	23.0	23.0	30.8	30.3	19.1	15.4	11.7	1.0	4.0	4.2	8.0	30.8	1.0	15.7					
	水温(℃)			14.5	18.8	24.0	24.2	28.5	25.2	19.9	16.2	8.0	6.1	8.3	10.9	28.5	6.1	17.1					
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.538	0.529	0.537	0.492	0.417	0.336	0.450	0.408	0.377	0.546	0.478	0.582	0.582	0.336	0.474	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	○	－	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.07	－	－	0.15	－	－	0.10	－	－	0.06未満	－	0.15	0.06未満	0.10	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.009	－	－	0.017	－	－	0.008	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.010	－	－	○	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.004	0.003	0.003	－	○	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	0.002	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.016	－	－	0.028	－	－	0.015	－	－	0.010	－	0.028	0.010	0.017	－	－	○	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.005	－	－	○	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.004	－	0.008	0.004	0.006	－	－	○	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.4	7.7	7.4	6.9	6.7	5.9	6.5	7.0	10.1	10.7	9.1	10.7	5.9	7.8	○	－	－	－	1回/月
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	－	－	○	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.2	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	6.9	7.2	7.5	7.4	7.1	7.6	6.9	7.3	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	38	3	6	0	－

円城浄水場系
案田給水栓

受付日：　2022年04月01日　～　2023年03月31日

	採水年月			2022/04/19	2022/05/25	2022/06/21	2022/07/20	2022/08/23	2022/09/21	2022/10/18	2022/11/15	2022/12/20	2023/01/24	2023/02/14	2023/03/14	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴								
	前日天候			晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			18.4	24.5	22.5	24.4	28.5	17.8	15.2	11.9	3.0	2.9	3.7	8.2	28.5	2.9	15.1					
	水温(℃)			12.1	16.2	19.0	22.9	25.0	22.1	19.0	14.7	8.8	7.1	6.5	8.1	25.0	6.5	15.1					
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.400	0.401	0.352	0.294	0.271	0.031	0.280	0.293	0.272	0.260	0.269	0.308	0.401	0.031	0.286	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08未満	○	－	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.16	－	－	0.48	－	－	0.38	－	－	0.20	－	0.48	0.16	0.31	－	－	－	○	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.018	－	－	0.042	－	－	0.019	－	－	0.012	－	0.042	0.012	0.023	－	－	－	○	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.004	－	0.005	0.004	0.005	－	○	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001	0.001未満	0.001	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.024	－	－	0.047	－	－	0.023	－	－	0.016	－	0.047	0.016	0.028	－	－	○	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.006	－	－	0.014	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.008	－	－	○	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.004	－	0.005	0.004	0.005	－	○	－	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.1	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.8	9.7	10.1	10.8	12.1	10.8	10.3	9.9	9.7	10.0	9.6	12.1	9.6	10.2	○	－	－	－	1回/月
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	○	－	－	－	1回/3年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.7	1.0	1.3	－	－	－	○	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.4	6.8	7.1	7.2	6.9	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	6.8	7.2	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5	－	○	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	38	4	2	3	－
		単位	目標値																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	－	－	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	
5	トルエン	mg/L	0.4以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	
8	抱水クロラール	mg/L	0.02以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	
9	残留塩素	mg/L	1以下	－	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	
10	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－	－	
11	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
12	遊離炭酸	mg/L	20以下	－	－	－	－	－	－	2.2	－	－	－	－	－	－	－	2.2	－	－	－	－	
13	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	
14	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
15	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3以下	－	－	－	－	－	－	2.2	－	－	－	－	－	－	－	2.2	－	－	－	－	
16	臭気強度 (TON)		3以下	－	－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	
17	蒸発残留物	mg/L	30～200	－	－	－	－	－	－	66	－	－	－	－	－	－	－	66	－	－	－	－	
18	濁度		1以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	
19	ＰＨ値		7.5程度	－	－	－	－	－	－	7.4	－	－	－	－	－	－	－	7.4	－	－	－	－	
20	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0	－	－	－	－	－	－	-2.1	－	－	－	－	－	－	－	-2.1	－	－	－	－	
21	従属栄養細菌	個/mL	2000以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	9	－	－	－	－	
22	１，１-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	
24	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	0.0014	－	－	－	－	－	－	－	0.0014	－	－	－	－	

御北浄水場系
大勝給水栓

受付日： 2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

	採水年月			2022/04/19	2022/05/25	2022/06/21	2022/07/20	2022/08/23	2022/09/21	2022/10/18	2022/11/15	2022/12/20	2023/01/24	2023/02/14	2023/03/14	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴								
	前日天候			晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			17.6	22.3	22.0	25.1	27.2	17.3	13.0	11.1	0.6	1.5	2.2	7.0	27.2	0.6	13.9					
	水温(℃)			12.0	15.9	18.0	21.2	23.2	22.0	18.3	14.8	8.4	7.5	6.8	8.1	23.2	6.8	14.7					
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.451	0.777	0.725	0.718	0.322	0.307	0.386	0.282	0.280	0.497	0.490	0.632	0.777	0.280	0.489	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	○	－	－	1回/年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.11	－	－	0.28	－	－	0.17	－	－	0.09	－	0.28	0.09	0.16	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.009	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.004	－	0.015	0.004	0.009	－	－	○	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.004	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.003	－	0.004	0.002未満	0.003	－	○	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.001未満	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	0.002	0.001未満	0.001	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.012	－	－	0.023	－	－	0.011	－	－	0.006	－	0.023	0.006	0.013	－	－	○	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002未満	－	0.006	0.002未満	0.004	－	○	－	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004	－	○	－	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.4	8.7	8.1	8.0	7.9	7.6	8.2	8.0	7.9	8.5	9.7	9.2	9.7	7.6	8.4	○	－	－	－	1回/月
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	－	○	－	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.1	7.0	7.3	7.3	7.1	7.5	7.0	7.3	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	37	7	3	0	－
		単位	目標値																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下(暫定)		－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		－	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	
5	トルエン	mg/L	0.4以下		－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)		－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	
8	抱水クロラール	mg/L	0.02以下(暫定)		－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	
9	残留塩素	mg/L	1以下		－	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	
10	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100		－	－	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	43	－	－	－	－	
11	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
12	遊離炭酸	mg/L	20以下		－	－	－	－	－	2.0	－	－	－	－	－	－	－	2.0	－	－	－	－	
13	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	
14	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下		－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
15	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3以下		－	－	－	－	－	0.8	－	－	－	－	－	－	－	0.8	－	－	－	－	
16	臭気強度 (TON)		3以下		－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	
17	蒸発残留物	mg/L	30～200		－	－	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	74	－	－	－	－	
18	濁度		1以下		－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	
19	ＰＨ値		7.5程度		－	－	－	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	7.3	－	－	－	－	
20	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0		－	－	－	－	－	-1.5	－	－	－	－	－	－	－	-1.5	－	－	－	－	
21	従属栄養細菌	個/mL	2000以下(暫定)		－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	
22	１，１-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		－	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	
24	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下(暫定)		－	－	－	－	－	0.000005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.000005未満	－	－	－	－	

竹谷浄水場系
豊野給水栓

受付日： 2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

	採水年月			2022/04/18	2022/05/23	2022/06/20	2022/07/19	2022/08/22	2022/09/20	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/19	2023/01/23	2023/02/13	2023/03/13	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	曇	雨	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇								
	前日天候			晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			17.8	24.2	25.0	24.0	27.0	20.2	19.1	13.3	1.0	2.5	8.2	5.0	27.0	1.0	15.6					
	水温(℃)			15.5	19.6	22.0	26.8	28.0	26.1	21.5	17.7	9.0	8.0	8.0	12.0	28.0	8.0	17.9					
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.264	0.321	0.173	0.125	0.155	0.123	0.201	0.197	0.288	0.406	0.366	0.406	0.406	0.123	0.252	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08未満	○	－	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.10	－	－	0.29	－	－	0.15	－	－	0.07	－	0.29	0.07	0.15	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.013	－	－	0.030	－	－	0.011	－	－	0.005	－	0.030	0.005	0.015	－	－	○	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004	－	0.009	0.004	0.006	－	－	○	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.002	0.001	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.019	－	－	0.040	－	－	0.017	－	－	0.011	－	0.040	0.011	0.022	－	－	○	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.010	－	－	0.020	－	－	0.009	－	－	0.004	－	0.020	0.004	0.011	－	－	－	○	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.004	－	0.008	0.004	0.006	－	－	○	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.0	4.9	5.2	5.3	5.2	5.0	5.2	6.0	7.8	7.8	7.1	7.8	4.9	5.8	○	－	－	－	1回/月
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24	○	－	－	－	1回/3年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.1	0.6	0.8	－	－	○	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.7	－	○	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	38	2	6	1	－
		単位	目標値																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下(暫定)		－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		－	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	
5	トルエン	mg/L	0.4以下		－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)		－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	
8	抱水クロラール	mg/L	0.02以下(暫定)		－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	
9	残留塩素	mg/L	1以下		－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	
10	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100		－	－	－	－	－	27	－	－	－	－	－	－	－	27	－	－	－	－	
11	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	
12	遊離炭酸	mg/L	20以下		－	－	－	－	－	3.1	－	－	－	－	－	－	－	3.1	－	－	－	－	
13	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	
14	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下		－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
15	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3以下		－	－	－	－	－	1.6	－	－	－	－	－	－	－	1.6	－	－	－	－	
16	臭気強度 (TON)		3以下		－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	
17	蒸発残留物	mg/L	30～200		－	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	54	－	－	－	－	
18	濁度		1以下		－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	
19	ＰＨ値		7.5程度		－	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	
20	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0		－	－	－	－	－	-1.5	－	－	－	－	－	－	－	-1.5	－	－	－	－	
21	従属栄養細菌	個/mL	2000		－	－	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	33	－	－	－	－	
22	１，１-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	
24	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下(暫定)		－	－	－	－	－	0.000005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.000005未満	－	－	－	－	

上竹配水系
上竹給水栓

受付日：　2022年04月01日　～　2023年03月31日

採水年月				2022/04/18	2022/05/23	2022/06/20	2022/07/19	2022/08/22	2022/09/20	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/19	2023/01/23	2023/02/13	2023/03/13	最大値	最小値	平均値	基準値との比較				検査頻度
																			1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
																			1回/3年	1回/年	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	
	当日天候			晴	晴	曇	雨	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴								
	前日天候			晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			18.1	25.3	25.0	24.1	29.0	20.9	19.1	14.0	1.5	3.0	7.6	6.0	29.0	1.5	16.1					
	水温(℃)			17.3	21.0	24.0	28.0	29.3	26.8	23.0	17.7	9.8	9.0	9.0	14.2	29.3	9.0	19.1					
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.559	0.541	0.535	0.488	0.438	0.339	0.445	0.412	0.380	0.541	0.479	0.582	0.582	0.339	0.478	○	－	－	－	1回/3ヶ月
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.3	7.6	7.4	6.8	6.6	5.7	6.4	7.0	10.0	10.7	9.0	10.7	5.7	7.7	○	－	－	－	1回/月
6	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	－	－	○	－	1回/月
7	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.6	7.5	7.3	7.7	7.4	7.0	7.3	7.4	7.4	7.1	7.7	7.0	7.3	－	－	－	－	1回/月
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
10	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
11	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	6	0	1	0	－

井頭配水系
大和給水栓

受付日： 2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

	採水年月			2022/04/18	2022/05/23	2022/06/20	2022/07/19	2022/08/22	2022/09/20	2022/10/20	2022/11/14	2022/12/19	2023/01/23	2023/02/13	2023/03/13	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇								
	前日天候			晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			19.0	26.6	26.0	24.0	27.5	24.1	14.0	14.8	3.0	3.8	8.3	7.2	27.5	3.0	16.5					
	水温(℃)			15.8	19.0	22.0	23.8	27.0	26.3	20.0	15.9	6.9	6.0	8.0	12.9	27.0	6.0	17.0					
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.523	0.556	0.541	0.502	0.377	0.344	0.424	0.416	0.383	0.540	0.481	0.583	0.583	0.344	0.473	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	－	○	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.08	－	－	0.13	－	－	0.09	－	－	0.06未満	－	0.13	0.06未満	0.09	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.010	－	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.004	－	0.015	0.004	0.009	－	－	○	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003	－	○	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.017	－	－	0.027	－	－	0.015	－	－	0.010	－	0.027	0.010	0.017	－	－	○	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.005	－	○	－	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.004	－	0.008	0.004	0.006	－	－	○	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.006未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.3	7.6	7.5	6.9	6.7	5.9	6.4	7.0	10.1	10.8	9.0	10.8	5.9	7.8	○	－	－	－	1回/月
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	－	○	－	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.2	7.3	7.5	7.4	7.1	7.7	7.1	7.4	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	37	6	4	0	－

猿目配水系
板屋給水栓

受付日： 2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

	採水年月			2022/04/18	2022/05/23	2022/06/20	2022/07/19	2022/08/22	2022/09/20	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/19	2023/01/23	2023/02/13	2023/03/13	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	曇	雨	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇								
	前日天候			晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			17.0	23.0	24.0	23.7	25.6	18.4	18.0	11.8	0.0	3.2	6.7	5.0	25.6	0.0	14.7					
	水温(℃)			13.0	16.8	20.3	23.2	25.1	24.1	19.5	15.2	8.8	6.1	7.1	9.3	25.1	6.1	15.7					
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.518	0.563	0.548	0.501	0.359	0.343	0.456	0.415	0.381	0.548	0.477	0.581	0.581	0.343	0.474	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	－	○	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	－	○	－	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011	－	○	－	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	－	○	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018	－	○	－	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	－	○	－	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	○	－	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	7.3	7.7	7.4	6.9	6.6	5.8	6.4	7.0	10.1	10.7	8.9	10.7	5.8	7.7	○	－	－	－	1回/月
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90	－	○	－	－	1回/3ヶ月
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	－	－	○	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.1	7.3	7.6	7.4	7.1	7.6	7.1	7.4	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
	判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	37	9	1	0	－

黒山配水系
黒山給水栓

受付日： 2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

採水年月				2022/04/18	2022/05/23	2022/06/20	2022/07/19	2022/08/22	2022/09/20	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/20	2023/01/23	2023/02/13	2023/03/13	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴								
	前日天候			晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			20.2	27.0	25.6	23.5	30.3	22.7	21.0	14.0	6.0	2.0	8.5	8.7	30.3	2.0	17.5					
	水温(℃)			16.3	20.0	22.6	25.1	28.0	24.6	19.0	16.8	8.0	7.4	7.5	12.0	28.0	7.4	17.3					
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.552	0.536	0.539	0.482	0.453	0.332	0.447	0.409	0.374	0.548	0.476	0.580	0.580	0.332	0.477	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.08	0.08	○	－	－	－	1回/3年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	－	○	－	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009	－	○	－	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	－	○	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.016	－	○	－	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	○	－	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	○	－	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.4	7.7	7.3	6.9	6.6	5.7	6.4	7.0	10.1	10.7	9.0	10.7	5.7	7.7	○	－	－	－	1回/月
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	－	－	○	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.1	7.0	7.6	7.4	7.2	7.6	7.0	7.4	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	38	8	1	0	－

河平ダム（円城）
円城浄水場

受付日：　2022年04月01日　～　2023年03月31日

	採水年月			2022/04/19	2022/05/25	2022/06/21	2022/07/20	2022/08/23	2022/09/21	2022/10/18	2022/11/15	2022/12/20	2023/01/24	2023/02/14	2023/03/14	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴								
	前日天候			晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴								
	原浄区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水								
	気温(℃)			21.0	27.1	24.0	23.8	32.2	20.8	18.0	15.7	4.0	4.0	7.0	12.5	32.2	4.0	17.5					
	水温(℃)			12.4	15.9	21.0	21.9	23.2	22.2	19.1	14.9	8.0	6.9	6.9	9.2	23.2	6.9	15.1					
	残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	－	480	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	480	－	－	－	○	
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	陰性	－	－	－	－	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	○	－	－	－	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.008	0.032	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.032	0.004未満	0.007	－	－	－	○	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.423	0.402	0.377	0.370	0.082	0.047	0.346	0.319	0.254	0.296	0.295	0.310	0.423	0.047	0.293	○	－	－	－	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08未満	○	－	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06	－	－	○	－	
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.20	－	－	－	○	
24	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	○	－	－	－	
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.089	0.036	0.036	0.051	0.29	0.46	0.053	0.083	0.20	0.30	0.29	0.15	0.460	0.036	0.170	－	－	－	○	
27	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.0	3.9	3.8	3.1	3.0	3.3	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	3.0	3.8	○	－	－	－	
28	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	○	－	－	－	
29	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51	－	○	－	－	
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	
31	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	○	－	－	－	
32	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	
33	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	
34	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	
35	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	2.3	1.8	2.0	3.5	3.0	3.0	2.5	2.3	2.0	1.9	1.8	1.9	3.5	1.8	2.3	－	－	－	○	
36	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.4	6.9	6.9	6.8	7.1	7.5	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	6.8	7.2	－	－	－	－	
37	臭気		異常でないこと	異臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異臭	－	－	異臭・藻臭	－	－	－	－	
38	色度	度	5以下	11	7.0	5.7	24	14	14	6.9	6.7	7.4	11	9.6	8.6	24.0	5.7	10.5	－	－	－	○	
39	濁度	度	2以下	1.3	1.5	0.7	12	1.8	3.2	0.6	0.5	0.6	1.1	0.8	1.3	12.0	0.5	2.1	－	－	－	○	
	判　　定			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27	1	1	7	
1	大腸菌（E.coli）最確数	MPN/100mL	検出されないこと	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1299.7	1.0未満	14.8	1.0未満	5.2	1.0	1.0	1.0未満	1.0未満	1299.7	1.0未満	110.7	－	－	－	○	
2	嫌気性芽砲菌	個/100mL	検出されないこと	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2.0	0.0	0.3	－	－	－	○	
3	クリプトスポリジウム	個/20mL	検出されないこと	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	0	○	－	－	－	
4	ジアルジア	個/20mL	検出されないこと	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	0	○	－	－	－	
浄水	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	○	－	－	－	

河平ダム（円城）
円城浄水場

受付日：　2022年04月01日　～　2023年03月31日

採水年月					2023/05/26			2022/08/23								最大値	最小値	平均値	基準値との比較				検査頻度
																			1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
																			1回/3年	1回/年	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	
	当日天候			晴	曇	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴								
	前日天候			晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴								
	原浄区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水								
	気温(℃)			21.0	24.0	24.0	23.8	32.2	20.8	18.0	15.7	4.0	4.0	8.2	12.5	32.2	4.0	17.4					
	水温(℃)			12.4	10.8	21.0	21.9	23.2	22.2	19.1	14.9	8.0	6.9	6.9	9.2	23.2	6.9	14.7					
	残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
		単位	基準値																				
15	農薬類		1以下	－	1未満	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	1未満	1未満	1未満	○	－	－	－	
96	プロペナゾール	mg/L	0.03以下	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	
116	メフェナセット（除草剤）	mg/L	0.02以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	
判　　定				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	0	0	0	－

豊岡川（御北）
御北浄水場

受付日：　2022年04月01日　～　2023年03月31日

	採水年月			2022/04/19	2022/05/25	2022/06/21	2022/07/20	2022/08/23	2022/09/21	2022/10/18	2022/11/15	2022/12/20	2023/01/24	2023/02/14	2023/03/14	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴								
	前日天候			晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴								
	原浄区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水								
	気温(℃)			18.5	22.9	24.0	26.5	31.2	19.8	15.2	11.8	1.1	2.8	4.0	6.5	31.2	1.1	15.4					
	水温(℃)			12.7	17.2	20.0	20.9	24.3	22.2	19.1	15.3	7.6	7.8	8.0	9.0	24.3	7.6	15.3					
	残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23	－	－	○	－	
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	－	陽性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	陽性	－	－	－	○	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	○	－	－	－	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004未満	○	－	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	0.652	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.652	○	－	－	－	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12	－	○	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	○	－	－	－	
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	○	－	－	－	
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27	－	－	－	○	
24	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	○	－	－	－	
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	○	－	－	－	
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.016	－	－	○	－	
27	塩化物イオン	mg/L	200以下	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	○	－	－	－	
28	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42	－	○	－	－	
29	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	72	－	○	－	－	
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	
31	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	
32	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	
33	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	
34	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	
35	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	－	○	－	－	
36	ｐＨ値		5.8～8.6	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2	－	－	－	－	
37	臭気		異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
38	色度	度	5以下	－	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	○	
39	濁度	度	2以下	－	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	－	－	○	－	
	判　　定			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27	4	3	3	－
1	大腸菌（E coli）最確数	MPN/100mL	検出されないこと	2.0	1.0	4.1	13.5	1.0未満	1.0	5.2	1.0	2.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	13.5	1	2.8	－	－	－	○	
2	嫌気性芽砲菌	個/100mL	検出されないこと	0	2	5	2	0	0	2	0	3	0	1	0	5	0	1.3	－	－	－	○	
3	クリプトスポリジウム	個/20mL	検出されないこと	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	0	○	－	－	－	
4	ジアルジア	個/20mL	検出されないこと	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	0	○	－	－	－	
浄水	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.02	0.03	－	○	－	－	

豊岡川（御北）
御北浄水場

受付日：　2022年04月01日　～　2023年03月31日

採水年月					2023/05/25			2022/08/23								最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴								
	前日天候			晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴								
	原浄区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水								
	気温(℃)			18.5	22.9	24.0	26.5	31.2	19.8	15.2	11.8	1.1	2.8	8.2	6.5	31.2	1.1	15.7					
	水温(℃)			12.7	17.2	20.0	20.9	28.4	22.2	19.1	15.3	7.6	7.8	8.0	9.0	28.4	7.6	15.7					
	残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
		単位	基準値																				
15	農薬類		1以下	－	1未満	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	1未満	1未満	1未満	○	－	－	－	
96	プロペナゾール	mg/L	0.03以下	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	
116	メフェナセット（除草剤）	mg/L	0.02以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	
判　定				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	0	0	0	－

竹谷ダム
竹谷浄水場

受付日： 2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

	採水年月			2022/04/18	2022/05/23	2022/06/20	2022/07/19	2022/08/22	2022/09/20	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/19	2023/01/23	2023/02/13	2023/03/13	最大値	最小値	平均値	基準値との比較 1/10以下 1回/3年	1/5以下 1回/年	1/2以下 1回/3ヶ月	1/2超過 1回/3ヶ月	検査頻度
	当日天候			晴	晴	曇	雨	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇								
	前日天候			晴	晴	晴	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴								
	原浄区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水								
	気温(℃)			17.2	23.0	24.0	24.5	27.0	20.9	19.0	13.0	1.0	2.0	8.0	6.7	27.0	1.0	15.5					
	水温(℃)			13.2	17.8	21.5	25.0	27.0	25.2	19.0	15.2	8.0	6.0	5.9	8.0	27.0	5.9	16.0					
	残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	－	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76	－	－	－	○	
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	－	陽性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	陽性	－	－	－	○	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	○	－	－	－	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	○	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004未満	○	－	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	0.203	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.203	○	－	－	－	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.08未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08未満	○	－	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	○	－	－	－	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	○	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	○	－	－	－	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	○	－	－	－	
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.21	－	－	－	○	
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.22	－	－	－	○	
24	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	○	－	－	－	
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4	○	－	－	－	
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	0.041	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.041	－	－	－	○	
27	塩化物イオン	mg/L	200以下	－	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	○	－	－	－	
28	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	○	－	－	－	
29	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58	－	○	－	－	
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	○	－	－	－	
31	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	○	－	－	－	
32	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	○	－	－	－	
33	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	○	－	－	－	
34	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	○	－	－	－	
35	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	－	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.3	－	－	○	－	
36	ｐＨ値		5.8～8.6	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	
37	臭気		異常でないこと	－	藻臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
38	色度	度	5以下	－	8.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.6	－	－	－	○	
39	濁度	度	2以下	－	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	－	－	－	○	
	判　　定			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28	1	1	7	－
1	大腸菌 (E.coli) 最確数	MPN/100mL	検出されないこと	7.4	1.0	1.0	142.1	8.6	80.5	1.0未満	9.8	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	142.1	1	35.77142857	－	－	－	○	
2	嫌気性芽砲菌	個/100mL	検出されないこと	7	2	3	6	10	17	6	15	0	1	1	0	17	0	5.666666667	－	－	－	○	
3	クリプトスポリジウム	個/20mL	検出されないこと	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	0	○	－	－	－	
4	ジアルジア	個/20mL	検出されないこと	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	0	○	－	－	－	
浄水	アンモニア態窒素	mg/L	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	

竹谷ダム
竹谷浄水場

受付日： 2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

採水年月					2023/05/23			2022/08/22								最大値	最小値	平均値	基準値との比較				検査頻度
																			1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
																			1回/3年	1回/年	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	
	当日天候			晴	晴	曇	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴								
	前日天候			晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇								
	原浄区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水								
	気温(℃)			17.2	23.8	24.0	24.5	27.0	20.9	19.0	13.0	1.0	2.0	8.2	6.7	27.0	1.0	15.6					
	水温(℃)			13.2	17.8	21.5	25.0	27.0	25.2	19.0	15.2	8.0	6.0	5.9	8.0	27.0	5.9	16.0					
	残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
		単位	基準値																				
15	農薬類		1以下	－	1未満	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	1未満	1未満	1未満	○	－	－	－	
57	ダイムロン	mg/L	0.8以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	－	－	－	－	－	0.008未満	0.008未満	0.008未満	○	－	－	－	
116	メフェナセット（除草剤）	mg/L	0.02以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	
判定				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	0	0	0	－