

円城浄水場復旧に向けた取組経過

日付	内容
10月14日(土)	・ 第1回対策本部開催 ・ 水質検査開始(採水) ・ (公社)日本水道協会へ給水車、給水タンク等の協力を依頼
10月15日(日)	・ 給水所開設準備
10月16日(月)	・ 第2回対策本部開催(水質検査結果を確認) ・ 公表及び広報活動 ・ 給水場所(6か所)設置、給水活動を開始 ・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水タンク設置6基、給水車3台)※ ・ 河平ダムからの取水停止 ・ 円城浄水場(浄水池)へ、上水(広域水道企業団)を注入し、上水の希釈を開始 ・ 日山ダム水質検査(依頼)
10月17日(火)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車6台)※ ・ 災害ボランティアセンターの設置(社会福祉協議会) ・ 総社市からペットボトル水の寄贈 ・ お知らせホームページの開設 ・ 該当地区の地元説明会の開催
10月18日(水)	・ 第3回対策本部開催 ・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水タンク追加設置2基(計8基)、給水車8台)※ ・ 日山ダムからの試験取水開始
10月19日(木)	・ 第4回対策本部開催 ・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車8台)※
10月20日(金)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
10月21日(土)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
10月22日(日)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
10月23日(月)	・ 第5回対策本部開催 ・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
10月24日(火)	・ 第6回対策本部開催 ・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※ ・ 沈殿池の堆積物除去
10月25日(水)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
10月26日(木)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車11台)※
10月27日(金)	・ 第7回対策本部開催 ・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
10月28日(土)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※ ・ 活性炭及びびろ過砂の入替※(1日目)
10月29日(日)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※ ・ 活性炭及びびろ過砂の入替※(2日目)
10月30日(月)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※ ・ 活性炭及びびろ過砂の入替※(3日目)
10月31日(火)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※ ・ 活性炭及びびろ過砂の入替※(4日目)
11月1日(水)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※ ・ 活性炭及びびろ過砂の入替※(5日目)
11月2日(木)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
11月3日(金)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
11月4日(土)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
11月5日(日)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
11月6日(月)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車10台)※
11月7日(火)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車8台)※
11月8日(水)	・ 給水所等での給水活動における(公社)日本水道協会による給水活動等(給水車8台)※
11月9日(木)	・ 配水池の水質検査結果を受けての配水管の水の入替、末端の水質検査
11月10日(金)	・ 配水池の水質検査結果を受けての配水管の水の入替、末端の水質検査
11月11日(土)	・ 配水池の水質検査結果を受けての配水管の水の入替、末端の水質検査
11月12日(日)	・ 配水池の水質検査結果を受けての配水管の水の入替、末端の水質検査
11月13日(月)	・ 配水池・調圧槽の清掃、配水管の水の入替、末端の水質検査
11月14日(火)	・ 配水池・調圧槽の清掃、配水管の水の入替、末端の水質検査
11月15日(水)	・ 配水池・調圧槽の清掃、配水管の水の入替、末端の水質検査
11月16日(木)	・ 配水池・調圧槽の清掃、配水管の水の入替、末端の水質検査
11月17日(金)	・ 配水池・調圧槽の清掃、配水管の水の入替、末端の水質検査
11月18日(土)	・ 配水池・調圧槽の清掃、配水管の水の入替、末端の水質検査
11月22日(水)	・ 使用制限の解除
12月16日(土)	・ 住民説明会(細田集会所、三納谷公会堂、湯武公民館)
12月17日(日)	・ 住民説明会(ひだまり、小森集会所、柿山集会所、総合福祉センター)

※これまで、(公社)日本水道協会を通じて給水車を応援派遣していただいた県内自治体
岡山市、倉敷市、高梁市、津山市、真庭市、総社市、新見市、瀬戸内市、玉野市、備前市、笠岡市、美作市
※(公社)日本水道協会の協力のもと、他自治体からの給水活動は11月8日で終了となりました。

※県及び備前保健所とは、随時協議

作業スケジュール

10月下旬	・ 円城浄水場の運転を継続しつつ、沈殿物等の完全除去
11月上旬	・ 活性炭及びろ過砂の入替
11月中旬	・ 対策後の水質検査の継続 配水池・調圧槽の清掃、配水管の水の入替
11月22日	・ 使用制限解除

PFOS・PFOAの水質調査結果(速報値)

<原水>

<上水>

採取日または 依頼日	日山ダム	河平ダム	円城浄水場 (浄水池)	上田東配水池系		細田配水池系	
				上田東 配水池	案田配水池 (給水栓)	細田配水池	円城小学校
10月14日(土)		1,200ng/L	1,100ng/L	1,100ng/L	1,100ng/L		
10月16日(月)	5ng/L未満						
10月17日(火)		1,200ng/L	960ng/L				
10月20日(金)			480ng/L	610ng/L	860ng/L		
10月21日(土)			500ng/L	490ng/L	820ng/L		
10月23日(月)			230ng/L	240ng/L		400ng/L	
10月25日(水)			210ng/L	120ng/L		360ng/L	
10月27日(金)			160ng/L	220ng/L		170ng/L	
10月30日(月)			94ng/L	120ng/L	160ng/L	140ng/L	
10月31日(火)			120ng/L	87ng/L	130ng/L	130ng/L	
11月1日(水)			6ng/L	36ng/L	120ng/L	130ng/L	
11月2日(木)			5ng/L未満	5ng/L	58ng/L	94ng/L	
11月3日(金)			5ng/L未満	5ng/L未満	63ng/L	21ng/L	
11月4日(土)			5ng/L未満	5ng/L未満	52ng/L	10ng/L	
11月5日(日)			5ng/L未満	5ng/L未満	45ng/L	6ng/L	
11月6日(月)				5ng/L未満	39ng/L	5ng/L未満	
11月7日(火)					31ng/L	5ng/L未満	
11月8日(水)			5ng/L未満		15ng/L	5ng/L未満	
11月9日(木)			5ng/L未満		5ng/L未満		
11月10日(金)			5ng/L未満		5ng/L未満	5ng/L未満	
11月13日(月)			5ng/L未満		5ng/L未満		
11月14日(火)			5ng/L未満		5ng/L未満		
11月15日(水)			5ng/L未満		5ng/L未満		
11月16日(木)			5ng/L未満		5ng/L未満		
11月17日(金)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
11月20日(月)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
11月22日(水)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
11月24日(金)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
11月27日(月)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
11月29日(水)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
11月30日(木)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
12月4日(月)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
12月7日(木)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
12月11日(月)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
12月14日(木)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
12月18日(月)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
12月21日(木)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満
12月25日(月)			5ng/L未満		5ng/L未満		5ng/L未満

※円城小学校11月17日採水分から追加