

令和5年11月 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合計50ng/L以下

浄水池及び給水栓	円城浄水場(浄水池)	上田東配水池系		細田配水池系	
		上田東配水池	案田配水池 (給水栓)	細田配水池	円城小学校
11月1日(水)	6ng/L	36ng/L	120ng/L	130ng/L	—
11月2日(木)	5ng/L未満	5ng/L	58ng/L	94ng/L	—
11月3日(金)	5ng/L未満	5ng/L未満	63ng/L	21ng/L	—
11月4日(土)	5ng/L未満	5ng/L未満	52ng/L	10ng/L	—
11月5日(日)	5ng/L未満	5ng/L未満	45ng/L	6ng/L	—
11月6日(月)	—	5ng/L未満	39ng/L	5ng/L未満	—
11月7日(火)	—	—	31ng/L	5ng/L未満	—
11月8日(水)	5ng/L未満	—	15ng/L	5ng/L未満	—
11月9日(木)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	—
11月10日(金)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	5ng/L未満	—
11月13日(月)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	—
11月14日(火)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	—
11月15日(水)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	—
11月16日(木)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	—
11月17日(金)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	5ng/L未満
11月20日(月)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	5ng/L未満
11月22日(水)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	5ng/L未満
11月24日(金)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	5ng/L未満
11月27日(月)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	5ng/L未満
11月29日(水)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	5ng/L未満
11月30日(木)	5ng/L未満	—	5ng/L未満	—	5ng/L未満

浄水池及び給水栓	総社浄水場 (岡山県広域水道企業 団からの受水)
11月27日(月)	5ng/L未満